

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BVĐK VŨ THƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **76**/TM-BV

Vũ Thư, ngày **11** tháng **5** năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “ mua sắm hệ thống điện năng lượng mặt trời 67KW của Bệnh viện đa khoa Vũ Thư” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Đ/c: Hà Văn Dương

Chức vụ: Cán bộ phòng HCTC - SĐT: 0965.073.024

Email: anh.bvdkvt@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, Địa chỉ: xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên;

- Qua đường chuyển phát tại địa chỉ: Phòng Văn Thư Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, Địa chỉ: xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên;

SĐT: 0227.3826.306

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 12 tháng 5 năm 2026 đến trước 16h30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2026.

Lưu ý: Báo giá phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp trên văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực xanh, không dùng các loại mực dễ phai hoặc dùng dấu chữ ký khắc sẵn để ký báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục tài sản, hàng hoá	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật(nếu có)
1	Tấm pin năng lượng mặt trời	Tấm	108	Công suất: 595-620W Kích thước: 2382 * 1134 * 30mm Cấp chống nước: IP68
2	Biến tần năng lượng mặt trời	Bộ	1	Công suất inverter: 60KW Đầu vào PV max: 78KW Hiệu suất: 98,6% Kết nối: Wifi, RS485, RS232, LAN

				Kích thước inverter: 700W x 575H x 297D Chế độ hoạt động: hòa lưới bám tải
3	Tủ quản lý năng lượng	Cái	1	Công suất: 67KW 3Pha _Bảo hành: 1 năm
4	CT kẹp dòng	Cái	3	- Nguồn năng lượng cung cấp : 100-277V _Hoạt động với 3P4W/3P3W/1P2W - 4 Module rộng 72mm - Đo lường đa dạng : kWh, kVarh, W, Var, VA, PF, Hz, dmd, V... _Modbus RS485 - Kích thước DIN Rail: 72x94.5mm (WxH) trên DIN 43880 _Lắp đặt : DIN rail 35mm - Công suất CT đầu vào/ra: 300A/1A - Bảo hành : 1 năm
5	Tủ điện hòa lưới bám tải	Cái	1	Công suất: 67KW 3Pha
6	Kẹp U giữa	Cái	306	Cứng vững, thông dụng, chịu lực cao
7	Kẹp biên	Cái	36	Cứng vững, thông dụng, chịu lực cao
8	Dây AC	Mét	100	Dây AC XLPE 4*25+1x16
9	Dây PV đen	Mét	600	Điện áp 1500V có vỏ bọc cách điện và chống nước
10	Dây PV đỏ	Mét	600	Điện áp 1500V có vỏ bọc cách điện và chống nước
11	Rắc MC4	Bộ	30	Rắc MC4
12	Dây TE	Mét	200	Dây tiếp địa màu xanh vàng
13	Cọc tiếp địa	Cái	2	
14	Dây tín hiệu	Mét	500	Dây tín hiệu kết nối CT và Meter
15	Vật tư phụ	Gói	1	Đầu cos đầu nối dây năng lượng, ống ghen cứng bảo quản dây tín hiệu, dây thít, ruột gà, dây rút thép.....
16	Nhân công	Kw	67	Nhân công thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời (Lắp đặt tủ điện , lắp máng , lắp ống điện, rải cáp , đấu nối thiết bị)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website bệnh viện ĐK Vũ Thư;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨ THƯ
TỈNH HUNG YÊN

Đỗ Văn Lương